



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в городе Ачинске
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510639

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23

Тел. (39151) 5-01-07
 Факс (39151) 5-01-07

<http://fbuz24.ru>
achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 04.06.2018 г. № 301-1435

1. Наименование заявителя, адрес: Муниципальное унитарное предприятие "Районный коммунальный комплекс" 662179, Ачинский р-н, п. Малиновка 1 квартал, стр. 4
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников 2 класса
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений (адрес):
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАЙОННЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" 662179, Ачинский р-н, Малиновка п, 1-й кв-л, Строение 4
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): Муниципальное унитарное предприятие "Районный коммунальный комплекс" Ачинский р-н, д. Заворки, ул. Таёжная, 38 а
 - 3.3 Наименование точки отбора: скважина с разводящей сетью
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 15:10 23.05.2018 г.
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:50 23.05.2018 г.
 Отбор произвел (должность, ФИО): инженер-лаборант 2 категории Щетникова Н.С.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): слесарь Пугин В.В.
 Тара, упаковка: полимерный материал
 Условия транспортировки: автотранспорт
 Условия хранения: не применимо
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 23.05.2018
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: контракт № 110458р/18 от 16.04.2018 г.
 Цель исследования, основание: прочие пробы по договорам
7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
8. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

